

- 2014년 하절기(풍수해 및 위생관리) 대비 -

시설물 점검결과 보고

- 점검 대상 : 공단 전 사업장(주차장 및 요금소 포함)
- 점검 기간 : 2014.06.16.(월) ~ 06.27.(금) ▷ 10일간
- 점검 인원 : 감사팀장 외 4명
- 점검 결과 : 지적사항 45건(경미한 사항은 현지시정)
 - 여름철 재난 대비 수방자재 비치 및 합동 대응훈련 필요
 - 배수로 이물질 준설 및 편의시설 제초작업 필요
 - 민간 위탁운영 하는 자판기의 위생상태 불량

- 2014년 하절기(풍수해 및 위생관리) 대비 -

시설물 점검결과 보고

I 점검 개요

- 점검기간 : 2014. 06. 16.(월) ~ 06. 27.(금) ▷ 10일간
- 점검대상 : 공단 전 사업장(주차장 및 요금소 포함)
- 점검인원 : 감사팀장 외 4명
- 중점사항
 - 하절기 재난·재해대비 시설물 유지관리 실태
 - 급식시설(직영, 직원식당) 및 편의점 위생관리 실태
 - 실내 공기질, 음용수·정수기·정수기·자판기 관리실태
 - 기타 청사관리 및 기초 복무기장 상태 등

II 점검 결과

- 지적사항 : 45건 ⇒ 경미한 사항은 현장시정 조치

| 계 | 공원유원지 | 영락공원 | 시민회관 | 도로관리 | 광안대로 | 시설관리 |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| 점검시설 (46개) | 7개 (중앙4,어린이, 금강,태종대) | 3개 (영락2,추모) | 2개 (대극장,소극장) | 14개 (터널11,도로2, 환경) | 4개 (사업단,남향, 광안·영도대교) | 14개 (자갈치,지하도4, 주차장8,한마음) |
| 지적사항 (45건) | 12건 기획 1건 중앙 2건 어린이 3건 금강 4건 태종대 2건 | 4건 관리 2건 추모 2건 | 2건 문화행정 2건 | 7건 터널 2건 시설 5건 | 4건 운영 3건 기전 1건 | 16건 자갈치 2건 지하도 5건 주차장 6건 한마음 3건 |
| 시설당 건수 (0.97건) | 1.7건 | 1.3건 | 1건 | 0.5건 | 1건 | 1.1건 |

□ 종합 평가

1. 하절기 재난·재해대비 등 시설물 분야

- 도로·공원·상가시설 등 각부서에서는 하절기 재난·재해에 대비하여 자체 계획을 수립하여 추진하고 있으나,
- 공원유원지사업단의 경우 재난대비가 대부분 산불관리에 치중되어, 하절기 폭우에 따른 사면유실, 침수 등에 대한 응급 복구를 할 수 있는 수방장비(자재)의 보유가 미비한 실정으로, 주무부서인 공원기획파트에서는 하절기 재난대비 및 수방장비에 대한 표준화지침을 수립·배포할 필요가 있으며, 공원별로 협력하여 실시하는 합동 대응훈련도 요구됨.
- 영락공원, 도로관리, 시설관리사업단에서는 일부 배수로내에 이물질이 퇴적되어 하절기 폭우로 인한 시설물 침수의 위험이 있어 신속한 정비가 필요하며, 시민 이용 동선에 위치한 화단, 편의시설에는 잡초가 번식하지 못하도록 주기적인 제초작업이 필요함.

2. 보건(위생) 및 기타 분야

- 영락공원, 광안대로, 도로관리사업단 등의 직영식당은 대부분 청결하고 위생적으로 운영되고 있으나, 냉장고에 보관하고 있는 식품의 유통기한 확인을 위한 품명과 입고일 표기를 누락하는 사례가 있었음.
- 커피자판기의 위생상태는 직영(영락,중앙공원)으로 관리하는 자판기는 주기적인 내부청소 등으로 청결하게 관리되고 있으나, 입찰로 위탁운영(지하도상가)하는 자판기의 위생상태는 극히 불량한 상태로 청결관리에 대한 감독을 강화할 필요가 있음.
- 음용수 등의 점검결과로는 약수터내에 전년도 수질분석 결과를 게시한 사례가 있었고, 저수조 수질검사 누락, 음수대 수압 불량 등의 사례가 있어, 시민 동선내의 시설물에 대한 각별한 주의가 요구됨.
- 일부사업소의 청소용역, 노인일자리 휴게실 냉장고에 주류(막걸리,소주)를 보관하고 있는 사례가 있어 해당 부서장의 각별한 관리감독이 요구됨.